

पाणी पुरवठा कार्यक्रमांतर्गत येण्यात येणा-या
विधण विहिरींवर युपीव्हीसी केसिंग पाईप
वसविण्यास परवानगी देण्याबाबत.

पहाराष्ट्र शासन

पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग

शासन निर्णय पापापु १००४/प्र.क्र.२१७/पापु ०७

संचालक, मुंबई - ४०० ०३२, दिनांक - ७ फेब्रुवारी, २००५

प्रस्तावना:-

पाणी पुरवठा कार्यक्रमांतर्गत विविध योजनांवरून निष्ठाच्या पाण्यासाठी विधण विहिरी
येण्यात येतहत. सध्या या विधण विहिरींवर लोखंडी केसिंग पाईप वसविण्यात येत आहे. आता
शासनात युपीव्हीसी प्रकरणात पाईप ठावल्या इतला असून तो विधण विहिरींवर वसविण्यात येणा-या
लोखंडी केसिंग पाईपला पर्याय ठरू शकेल असा याचा अभ्यास करून अहवाल सादर करण्याबाबत
संचालक, भूजल संशोधन विकास संस्था, पुणे यांना वळविल्यात आले होते.

२. त्यानुसार, संचालक, भूजल संशोधन विकास संस्था, पुणे यांनी सन्मार्गित संगणकाच्या
भुलाराच्या युपीव्हीसी केसिंग पाईपचा वापर करून त्याचा अभ्यास करून शासनास अहवाल सादर
केला आहे.

३. संचालक, भूजल संशोधन विकास संस्था, पुणे यांनी केलेल्या शिफारसीनुसार सन्मार्गित
विविध कार्यक्रमांतर्गत येणा-या विधण विहिरींवर युपीव्हीसी केसिंग पाईप वसविण्यासंदर्भात
शोरणात्मक निर्णय घेण्याची काय शासनाच्या विचारधीन होती.

शासन निर्णय:-

प्रस्तावनेत नमूद केलेल्या बाबींचा विचार करून सन्मार्गित निष्ठाच्या पाण्यासाठी पापुडे विविध
कार्यक्रमांतर्गत येणा-या विधण विहिरींवर युपीव्हीसी केसिंग पाईप वापरण्यास शासन
पुढील अटीच्या अधिन राहून मान्यता देत आहे :-


(१) १५० मि.मी.विधण विहिरींसाठी वापरण्यात येणा-या युपीव्हीसी पाईप बी.अ.अ.१२८१८

(१११२) प्रमाणे असावा. ज्याची कमालकमी लांबी ५.७ मि.मी. व बाहेरील व्यास

१६५.४ मि.मी. असावा.

- (२) मागपूर विधानसभेतील सभेसाठी खडकाचे भूखंड तसेच कोठरा विधानसभेतील जागा खडकाच्या भूखंडात गुपीतीली केसिंग घडवून काढा करण्यात येईल.
- (३) गुपीतीली केसिंगचा किमान ६ मिटरचे घट्ट व्यावस्थित छावटिंग करण्यात यावे.
- (४) गुपीतीली पाईप, लोखंडी पाईपप्रमाणे संज्ञाचे टिऊनहेटने दाखला घेत नसल्याने गुपीतीली केसिंग योग्यप्रकारे टाकण्याकरीता २०० मि.मी.लवचकचे छिद्र स्वच्छ व साफ आहे याची खात्री करून घेण्यात यावी.
- (५) विधान विहिरी पूर्ण झाल्यानंतर ह्यातर्फे नगरविषयाकरीता केसिंग पाईप लावून विधान विहिरी खराब केली जाणार नाही याची काळजी घेण्यात यावी. त्यावर चौकटीलीचा प्लग बसविण्यात यावा.
- (६) कोठरा विधान विहिरीवर नजीकच्या परिसरात पॅर बसणार नसल्याने अशा विधान विहिरीचा पाईप जमिनीखाली २० सें.मि.वर काढून त्यावर पॅर बसविण्यात यावी. जमोदकून ह्या विधान विहिरीचा गुंडे पॅर बसवावयाचा झाल्यास ह्या पाईपला ५० सें.मि.लांबीचा तुकडा जोडावा येईल.
- (७) गुपीतीली पाईपचा प्रकल्प व यावर होणार असल्याने तो खोच घालीचा आहे व तो खोच प्रकरे विधान विहिरीत टाकला गेला आहे याची खात्री करण्यात यावी.

महाराष्ट्रचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नजरेने.


(सचिव-ठाकरे)

हय सचिव, महाराष्ट्र शासन

प्रति,
मा.राज्यपाल यांचे सचिव,
मा.मुख्यमंत्री यांचे सचिव,
मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव
मा.मंत्री (सर्व) यांचे खाजगी सचिव,
मा.राज्यमंत्री (सर्व) यांचे खाजगी सचिव
मा.अध्यक्ष, जिल्हा परिषद (सर्व)
मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, भंडारा भुई